

AZECOLAB ŞİRKƏT MMC
Mərkəz Ünvan: Səbail r. Salyan şossesi 32. AZ1023 Bakı / Azərbaycan

Producer: Bahar Energy Operating Company Ltd. Management Address: Hovsan Mine, Hovsan, Azerbaija Product Name, Brand Name: Azerbeni EN590 10PPM Laboratory Certificate Number: 09BEOC-042EN Qualitative and Quantitative Analysis Quantity: 100,000 Metric Tons Passport Issue Date: 04-08-2025 Analysis Report Number: 03767864	İstehsalçı: Bahar Energy Operating Company Ltd. İdarəetmə Ünvanı: Hövsan Mədəni, Hövsan, Azərbaycan Məhsulun Adı, Brend Adı: Azerbeni EN590 10PPM Laboratoriya Sertifikat Nömrəsi: 09BEOC-042EN Keyfiyyət və kəmiyyət təhlili Miqdar: 100.000 Metrik Ton Pasportun verilmə tarixi: 04 August 2025-ci il Təhlil Hesabatının Nömrəsi: 03767864
---	---

PASSPORT ISSUED: 04-08-2025
ADDRESS: 32 Salyan Highway AZ1023 Baku, Azerbaijan

COMPONENT	METHOD OF ANALYSIS	UNIT	RESULT	
			Min.	Max.
Aspect	Visual inspection		Clear	
Color	ASTM D 1500		2,0	
Density @ 15°	EN ISO 3675:98 / EN ISO 12185:96 / C1:2001	3	820,0	845,0
Flash Point	EN ISO 2719:2002	°C	55(1)	
Distillation:				
- Recovered @ 150 °C		% Vol		2,0
- Recovered @ 250 °C		% Vol		65,0(2)
- Recovered @ 350 °C		% Vol		
- Recovered at 95%	EN ISO 3405:2000	°C		360,0
C.F.P.P. (summer) (3)		°C		-2
C.F.P.P. (winter) (3)	EN 116:1997	°C		-12
CLOUD Point (summer)		°C	Report	
CLOUD Point (winter)	EN 23015:1994	°C		0
Cetane number	EN ISO 5165:1998	n°	51,0	
Cetane index	EN ISO 4264:1996	Index	46,0	
Viscosity @ 40 °C	EN ISO 3104:1996	mm ² /s	2,00	4,50
Water content	EN ISO 12937:2000	mg/kg		200
Total contamination	EN ISO 12662:2002	mg/kg		15
Sulfur content	EN ISO 20884:2004	mg/kg		10,0

Müştəri Məlumatı:

Məhsullar ISO 9801:2000 və ISO/TS 29001:2003 standartlarına uyğun olaraq Bureau Veritos Certification tərəfindən sertifikatlaşdırılmış integrasiya edilmiş idarəetmə sistemində nəzarət altında emal olunur (satışdan sonrakı xidmət ii.7.5 ton üçün xüsusi istisna). “Avtomobil və hava gəmiləri üçün benzin, dizel, bunker yanacağı, reaktiv yanacaq və mazut üçün tələblər haqqında” texniki rəqlamentə uyğundur. Aşağı təhlükəli maddə (orqanizmə təsir baxımından). Ətraf mühitə zərərli ola bilər. Yenilənib. MPC r.z. 300 mq/m3. Təhlükə sinfi 4. Zəmanətli saxlama müddəti istehsal tarixindən 5 ildir.



AZECOLAB

Copper strip corrosion (3 hrs. at 50 °C)	EN ISO 2160: 1998	Indices	1 st Class	
Carbon residue (On 10% distillation residue)	EN ISO 10370:1995	% Weight	0,15	
Total acidity	ASTM D 974:2002	MGk OH/g		0,3
Ash content	EN ISO 6245:2002	% Weight		0,01
Lubricity, correct wear scar	EN ISO 12156-1:2000	µm		460
Oxidation stability	EN ISO 12205:1996	g/m ³		
Electrical conductivity (4)	IP 274; ASTM 2624; ISO 6297	PS/m	50	
Polycyclic aromatic hydrocarbons	EN 12916:2001	%m/m	11,0(6)	
Biodiesel content (5)	EN 14078:2003	% Vol	4,5	7,0

Nəticə: GOST-R520502006 ilə uyğundur

Analiz laboratoriyasının müdiri

Nümayəndə: Aydın Məhəmməd oğlu Paşacıyev



Müştəri Məlumatı:

Məhsullar ISO 9801:2000 və ISO/TS 29001:2003 standartlarına uyğun olaraq Bureau Veritos Certification tərəfindən sertifikatlaşdırılmış integrasiya edilmiş idarəetmə sistemində nəzarət altında emal olunur (satışdan sonrakı xidmət ii.7.5 ton üçün xüsusi istisna). "Avtomobil və hava gəmiləri üçün benzin, dizel, bunker yanacağı, reaktiv yanacaq və mazut üçün tələblər haqqında" texniki rəqlamentə uyğundur. Aşağı təhlükəli maddə (orqanizmə təsir baxımından). Ətraf mühitə zərərli ola bilər. Yenilənib. MPC r.z. 300 mq/m³. Təhlükə sinfi 4. Zəmanətli saxlama müddəti istehsal tarixindən 5 ildir.